


**Oznaczenia:**

- D1 Istniejący stup do demontażu
- S1 Projektowany stup aluminiowy o wys. 8m
- ⊖ Istniejąca oprawa do demontażu
- Projektowana oprawa LED 48W
- Istniejący kabel
- Projektowany kabel typu YAKXS 4x35
- Istniejący kabel do demontażu
- ◆ Projektowana mufa kablowa

**Uwagi:**

- 1) Zakres dokumentacji objawiono linią kropkowaną
- 2) W miejsce zdemontowanego stupa zainstalować mufę kablową
- 3) W miejscu stupa zainstalować mufę trójdziałną
- 4) Istniejący kabel przeciąć i wprowadzić do projektowanego stupa
- 5) W nawiasie podano długość trasowania

 <p>FIRMA "ABS-OCHRONA ŚRODOWISKA" SPÓŁKA Z O.O. 40-100 Katowice, ul. Wierzbowa 14, tel./fax 2589015</p>		<p>Investor: Gmina Mysłówce, ul. Powstańców 1, 41-400 Mysłówce</p> <p>Nazwa inwestycji: Przebudowa ulicy Okrzei PT+ wykonawstwo</p>	
Nazwa rysunku: <b>Schemat ideowy przebudowy oświetlenia</b>			
Zespół autorski	Nr uprawnień	Specjalność	Data
Opracował: Michał MIKSA			kwiecień 2017
Projektował: mgr inż. Janusz KRASZYŃA	53/89 EL	elektryczna	kwiecień 2017
Sprawdził: mgr inż. Jacek KRASZYŃA	531/89 EL	elektryczna	kwiecień 2017
			Data opracowania: kwiecień 2017
			Nr rys 4.1